




Freiwillige Feuerwehr Ruden

Einsatzbericht



Technischer Einsatz Wasserversorgung

Bericht: 32 / 2007

Alarmierung: 25.05.2007 um 16:52 Uhr

Infolge eines Wasserrohrbruchs kurz vor dem Gehöft Tiefenbacher ist der komplette Wasserinhalt vom hauseigenen Hochbehälter ausgeronnen. Durch den raschen Transport von 8000 L konnte verhindert werden dass die Tiere den Wassermangel bemerkt haben!

Einsatzleiter: BM Kreuz Hubert

Ausgerückt: RLFA 3 Mann