



Freiwillige Feuerwehr Ruden Einsatzbericht



Technischer Einsatz – Keller auspumpen

Bericht: 39 / 2008

Alarmierung: 17.12.2008 um 11:30 Uhr

Durch die nun schon fast drei Wochen andauernden Regenfälle drückte es bei einer Hackschnitzelanlage in St. Martin das Wasser rein. Der Heizraum sowie der Lagerraum waren bis zu 12 cm mit Wasser überschwemmt. Da leider kein Abpumpschacht vorhanden war, musste dieser erst durch uns angelegt werden. Danach konnte mit einer Tauchpumpe das größte Wasser abgepumpt werden. Den Rest erledigte der Nass-Trockensauger.

Im Lagerraum konnten wir das Wasser nur mühsam zwischen den Hackschnitzeln absaugen da dieser gerade erst gefüllt wurde.

Bilder im Einsatzbilderarchiv 2008

Einsatzleiter: BM Kreuz Hubert

Ausgerückt: KLF 4 Mann