



# Freiwillige Feuerwehr Ruden

Obermitterdorf 64, 9113 Ruden      [www.ff-ruden.at](http://www.ff-ruden.at)

## Einsatzbericht



---

### Brandeinsatz

---

*Bericht Nr.:*                    24/2012  
*Datum:*                        24.07.2012  
*Ort des Einsatzes*        Unternberg  
*Einsatzleiter:*            OBI Hubert Kreuz

Brand bei der OMV Verdichterstadion

Am 24. Juli 2012 um 20:02 wurden die beiden Stützpunkt Feuerwehren Ruden und Griffen alarmiert, dass es bei der Gas Connect Austria in Unternberg zu einem Brandausbruch gekommen ist. Auf Grund des Alarmplanes wurden auch die beiden Feuerwehren Untermittendorf und St. Peter mit alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr Ruden wurden wir bereits von 2 OMV- Mitarbeiter erwartet und eingewiesen. Die ATS- Trupps der FF Ruden und Griffen führten sofort eine Branderkundung mit der Wärmebildkamera durch. Vom Einsatzleiter OBI Kreuz wurden ein Einsatzleitung (OBI Bierbaumer, BI Brizl, HBI Opetnik, BI Kassl, ABI Micheu, GI Schauer, OMV- Ing. Schwarz, Techniker Lieskonig) gebildet. Von den ATS- Trupps wurde mitgeteilt, dass der Brand durch die automatische CO<sup>2</sup> Löschanlage eingedämmt wurde und im Bereich der Industrieturbine 3 eine starke Hitze und Rauchentwicklung vorherrschte.

Die Ursache des Brandausbruches ist noch nicht bekannt.

Bis zum Eintreffen des Stv. Anlagenleiters Ing. Christian Leitgeb wurde das Werk großräumig abgesperrt. Eine Umweltgefahr bestand laut seinen Angaben nicht, Personen wurden nicht verletzt und die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Der Landeschemiker, die Behördenleiter und der BGM wurden über die LLZ verständigt.

#### Eingesetzte Feuerwehren

FF Ruden 26 Mann 12 ATS- Träger  
FF Griffen 21 Mann 9 ATS- Träger  
FF Untermittendorf 16 Mann 7 ATS- Träger  
FF St. Peter a. W. 12 Mann 3 ATS- Träger  
Polizei Ruden 2 Mann  
Polizei Griffen 2 Mann  
Sektorstreifen