



Freiwillige Feuerwehr Ruden

Obermitterdorf 64, 9113 Ruden www.ff-ruden.at

Einsatzbericht



Brandeinsatz – TAG Ruden

Bericht Nr.: 31 / 2014

Datum: 04.12.2014 um 21:25

Ort des Einsatzes: Verdichterstation Ruden

Einsatzleiter : OBI Hubert Kreuz

Im Einsatz waren: FF Ruden 18 Mann RLFA, KLF 2 ATS-Trupps
Bereitschaftsdienst TAG

Am Donnerstag dem 04.12.2014 um 21.25 Uhr wurde die Stützpunktfeuerwehr Ruden zu einem Brandeinsatz bei der TAG Verdichterstation Ruden alarmiert. Sofort rückte die Feuerwehr mit RLFA und KLF aus. Vor Ort wurde ein erste Lagebericht durch den Einsatzleiter der LAWZ und per Telefon der TAG Betriebsfeuerwehr mitgeteilt. Nach kurzer Zeit konnte der Bereitschaftsdienst (Hr. Lintsche) mit dem Einsatzleiter (OBI Hubert Kreuz) in der Brandmeldezentrale den Brand lokalisieren.

Die Feuerwehr rückte in Zusammenarbeit mit dem Bereitschaftsdienst zur vermutlichen Brandausbruchsstelle vor. Der 1. ATS-Trupp rüstete sich mit Wärmebildkamera aus und durchsuchte den Maschinen- und Turbinenbereich. Der 2. ATS-Trupp kontrollierte den weiteren Hallenbereich da die Geruchsbelastung sehr hoch war. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden.

Die Alarmauslösung erfolgte durch einen Lagerschaden bei einem Elektromotor. Nach ca. 90 min konnte die Feuerwehr wieder in das Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.