



# Freiwillige Feuerwehr Ruden

Obermitterdorf 64, 9113 Ruden [www.ff-ruden.at](http://www.ff-ruden.at)

## Einsatzbericht



---

### TE – Reparatur eines Hydranten

---

*Bericht Nr.:* 03 / 2016  
*Datum:* 13.01.2016 – 14:55 – 16:01  
*Ort des Einsatzes:* Untermittlerdorf  
*Einsatzleiter:* LM Kramer Peter

*Im Einsatz waren:* FF Ruden mit RLFA und 3 Mann

*Einsatzbeschreibung:*

Ein Hydrant war verstopft, es wurde der RLFA am Hydranten angeschlossen und durch diesen Druck konnte die Verstopfung gelöst werden.