



# Freiwillige Feuerwehr Ruden

Obermitterdorf 64, 9113 Ruden [www.ff-ruden.at](http://www.ff-ruden.at)

## Einsatzbericht



---

### BE – Verdichterstation TAG Ruden

---

*Bericht Nr.:* 15 / 2018  
*Datum:* 17.05.2018 – 01:24 – 02:25  
*Ort des Einsatzes:* Verdichterstation Ruden

*Im Einsatz waren:* FF Ruden

#### *Einsatzbeschreibung*

Mittels Sirenenalarm wurden wir am 17.05. um 01:26 zu einem Brandeinsatz zur TAG Ruden gerufen. Erst am Abend zuvor hielten wir auf dieser Station einen Großübung ab. In einem der Verdichter kam es aufgrund eines technischen Defektes zu einer erhöhten Wärmeentwicklung, was einen Brandmeldealarm zur Folge hatte. Nachdem die Station zusammen mit dem leitenden Beauftragten der TAG untersucht wurde, konnte die Ursache schnell gefunden und als weiter nicht gefährlich eingestuft werden.