



# Freiwillige Feuerwehr Ruden

Obermitterdorf 64, 9113 Ruden

[www.ff-ruden.at](http://www.ff-ruden.at)

## Übungsbericht



---

### Gasbrand in der Verdichterstation Ruden Alarmstufe III

---

*Bericht Nr.:* 23/2018

*Datum:* 16.05.2018

*Ort der Übung:* TAG Austria Verdichterstation Ruden

*Übungsleitung:* OBI Ing. Hubert Kreuz (Melder BI Thomas Sintinger)  
BM Johann Schildberger/ LM Trappitsch Reinhold  
(Melder LM Manuel Kutschek)  
LM Josef Kraker/ BM Dreier Gerd ATS-Sammelplatz

*Übungsbeobachter:* TAG: Ing. Thomas Fleischmann und Ing. Thomas Eigner  
OBR Helmut Blazej und EOBI Hubert Kreuz  
AFK Rahman Ikanovic und PI Kdt. Peter Slamanig

#### Übungsbericht:

Am Mittwoch den 16.05.2018 um 19.00 Uhr wurden die Feuerwehren Griffen und Ruden zu einem Gasbrand auf dem Gelände der TAG in Unternberg alarmiert. Es war eine Einsatzübung nach den Sicherheitsvorgaben der Trans Austria Gasleitung. Nach dem Eintreffen des Bereitschaftsoffiziers wurde eine Erkundung der Lage unter Anwendung der GAMS Regel durchgeführt.

**Die Übungsannahme war ein Gasaustritt mit anschließendem Brandausbruch bei einem der 4 Molchanlagen im Freigelände der Station Ruden.**

Da zum Zeitpunkt des Brandausbruches keine Personal am Gelände war, konnte sofort mit der Brandbekämpfung begonnen werden. Aufgrund der Größe des Brandherdes wurde durch den Einsatzleiter umgehend Alarmstufe III ausgelöst.

Es wurden die Feuerwehren Untermittendorf, Rinkenberg, Bleiburg, St. Peter a.W. und Völkermarkt nachalarmiert.

Mit den Bereitschaftsoffizieren der TAG Hrn. Thomas Schullach und Ingo Urch wurde das taktische vorgehen auf der Anlage koordiniert und abgearbeitet.

Es wurde vom Wölfnitzbach eine Zubring- Löschleitung( Länge ca. 1100m ) aufgebaut.

Die nachalarmierten Feuerwehren waren innerhalb kürzester Zeit beim Einsatzort eingetroffen. Es wurde ein ATS Sammelplatz errichtet und die Führungsunterstützung aufgebaut, damit sich der Einsatzleiter OBI Ing. Kreuz für den Übungsablauf - Innerhalb des Geländes konzentrieren konnte. Für den Außenbereich war OBI Kanz Rene verantwortlich.

Am Stationsgelände befindet sich ein Löschwasserbehälter mit 250 000 Liter Wasser, welcher sofort verwendet wurde.

Mit der DL 18 der FF Bleiburg wurde sofort mit der Außenbrandbekämpfung begonnen.

Einen guten Einsatzüberblick verschaffte sich unser AFK Rahman Ikanovic mit der Einsatzdrohne. Aufgrund der Wassersituation wurde mit den Tankwägen ein Pendelverkehr eingerichtet um genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Bei der Schlussbesprechung vor Ort konnte dem TAG Stationsleiter und dem BFK eine Mannschaftsstärke von über 80 Männer/Frauen gemeldet werden.

Im Rüsthaus Ruden gab es anschließend noch eine ausführliche Schlussbesprechung bei einem saftigen Gulasch mit Getränk. Ein herzliches Dankeschön der TAG Austria Geschäftsführung hier ganz besonders Ing. Thomas Fleischmann und dem Brandschutzbeauftragten Thomas Eigner für die Verpflegung und dem Löschwasser. Wir die Feuerwehren haben gemeinsam den Ernstfall geprobt, die Kommunikation funktionierte klaglos und es war ein kameradschaftliches Miteinander. Gemeinsame Übungen vertiefen die Kameradschaft und sind sehr wichtig für die Kameradschaftspflege innerhalb der Feuerwehren. Allen teilnehmenden Kameradinnen/Kameraden ein herzliches Danke für die Übungsteilnahme.

Beteiligte Feuerwehren:

FF Untermitteldorf	Tank 1300, KLF
FF Rinkeberg	Tank 1300, KLF
FF Bleiburg	Tank 4000, DL 18, WIF
FF Griffen	Tank 2000, Tank 4000, KRFS
FF Völkermarkt	Tank 5000 und Kdo
FF St Peter a.W.	Tank 2000 und KLF
FF Ruden	RLFA 2000, KLF